

Miljøverndepartementet
Boks 8013 Dep
0030 Oslo

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Dato: 29.11.2006
Vår ref.: 2006/970 612.2
Deres ref.:
Saksbehandler: Monika Lahti, telefon: 22 57 35 63

Forslag til forbud mot bruk av PCB-holdige kondensatorer i utendørs lysrørarmatur

Høringsnotat og forslag til forskriftstekst

Forslag til forbud mot bruk av PCB-holdige kondensatorer i utendørs lysrørarmatur har vært på høring. Ut fra høringskommentarene foreslår SFT å forlenge utfasingsfristen med et halvt år i forhold høringsforslaget. Grunnen er at forskriftsendringen kommer så sent på året at det blir vanskelig å få kostnadene til utskifting av PCB-holdige kondensatorer inn i neste års budsjett. Det reviderte forskriftsforslag er et forbud for PCB-holdige kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer fra 1.4.2007, med mulighet til å gjennomføre utfasing fram til 1.7.2008 under bestemte vilkår. Reguleringen skal sikre at PCB-holdige kondensatorer fjernes i alle lysrørarmaturer.

I henhold til produktforskriften § 3-1 er det i dag forbudt å ha i bruk PCB-holdige kondensatorer i innendørs lysrørarmaturer og damplamper (uten- og innendørs) etter 1.1.2005. Under bestemte vilkår som sikrer at PCB-holdige kondensatorer blir tatt forsvarlig hånd om, kan utfasingen utsettes til 1.1.2008. Det er imidlertid ikke stilt krav i forhold til PCB-holdige kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer. En konsentrert innsamling av PCB-holdige kondensatorer er viktig, fordi risiko for utlekking på grunn av elde, feildisponering av kondensatoren som avfall og feilhåndtering grunnet redusert kunnskap om PCB, minimeres. I en utredning foretatt av Veritas ble det beregnet at det i 2003 var ca 21 500 PCB-kondensatorer i bruk i utendørs lysrørarmaturer og ca 400 i neonreklameskilt. Antallet slike utendørs lysrørarmaturer er nok redusert en god del siden 2003, uten at vi har konkrete tall for det. Til sammenligning regner vi

med at det fortsatt finnes rundt en million PCB-kondensatorer i annen lysarmatur som vil bli faset ut i løpet av 2006 og 2007.

For å sikre samlet utfasing av PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur, ble et forslag om forbud mot PCB-holdige kondensatorer i utendørs lysrørarmatur sendt på høring. Hørings-forslaget var et forbud mot slike kondensatorer fra 1.4.2007, med mulighet å utsette utfasingen inntil 1.1.2008 under bestemte vilkår. Utfasingsfristen 1.1.2008 er den som gjelder for slike kondensatorer i innendørs lysrørarmaturer og damplamper.

Høring og SFTs vurdering

Høringsvarene er generelt positive, men det er flere som mener at utfasingsfristen 1.1.2008 blir vanskelig å overholde. De skriver at de ikke rekker å få gjennomført kartlegging og innarbeide kostnadene i budsjett for 2007, når forskriftskravet kommer så sent i 2006.

SFT foreslår derfor at utfasingsfristen forlenges med et halvt år, til 1.7.2008. Det poengteres sterkt at muligheten for å utføre deler av utfasingen i begynnelsen av 2008 kun vil gjelde PCB-holdige kondensatorer i utendørs lysrørarmatur og at utfasingsfristen for PCB-holdige kondensatorer i annen lysarmatur fortsatt er 1.1.2008.

På bakgrunn av høringskommentarer foreslår SFT også at forskriften blir tydeligere ved at det refereres til innendørs og utendørs lysrørarmatur. I forskriftsteksten som ble sendt på høring, sto det kun lysrørarmatur.

I høringsrunden kom det innspill som peker på at enkelte virksomheter har mange utendørs lysrørarmaturer som befinner seg i områder hvor det stilles spesielle krav til alt arbeid som utføres (for eksempel eksplosjonsfare). Det kan derfor være vanskelig å overholde fristen. Mulighet og behov for utsettelse må vurderes individuelt etter at reguleringen er vedtatt.

SFT anser at dette forskriftskravet vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vurderingen er gjort ut fra at PCB er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner. Ved dette forbudet reduseres faren for uforsvarlig sluttdisponering ved utskifting av armaturen og risikoen for at PCB skal begynne å lekke før kondensatoren skiftes ut reduserer også.

Revidert forslag til forbud

Etter høringsrunden foreslår SFT å endre utfasingsfristen. Det foreslås at PCB-holdige kondensatorer i utendørs lysrørarmatur blir forbudt fra 1.4.2007, men at utfasingen kan utsettes til 1.7.2008, hvis bestemte vilkår er oppfylt innen 31.3.2007. Vilkårene som stilles for å få utsettelse fram til 1.7.2008 er de samme som stilles til innendørs lysrørarmatur og damplampearmatur: Eier av lysrørarmatur med PCB-holdige kondensatorer som ønsker utsettelse, må kunne

fremlegge en oversikt over PCB-holdige kondensatorer, en økonomisk forpliktende plan som sikrer utfasing innen fristen, samt plan for forsvarlig avfallsdisponering. PCB-kondensatorer som har lekkasje eller annen defekt som forsterker produktets helse- eller miljørisiko, må imidlertid fjernes straks på forsvarlig måte.

SFT vedlegger høringsnotat og revidert forslag til endringsforskrift. Vi ber om at Miljøverndepartementet fastsetter forslaget og at forskriften trer i kraft straks.

Med hilsen

Håvard Holm
SFT-direktør

Hilde Terese Hamre
Direktør Lokalmiljøavdelingen

Vedlegg:

- 1 Revidert forslag til forskriftstekst
- 2 Høringsnotat
- 3 Virksomheter som har levert
høringsuttalelse