Statens forurensningstilsyn
Norwegian Pollution Control Authority

Kings Bay AS

9173 NY-ÅLESUND

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Dato: 05.03.2007
Vår ref.: 2003/857 404.6
Deres ref.:
Saksbehandler: Lars Drolshammer, telefon: 33034822

Krav om sikring av tanker og beredskap mot akutt forurensning for Kings Bay

Vi viser til våre brev 30.03.04 og 15.11.04, Deres brev 14.06.04, 24.06.04, 21.10.04, 02.12.04 og 02.01.07 samt vårt brev 05.12.06 og møte i Sysselmannens lokaler 08.02.07.

Bakgrunn
SFT kommenterte i brev til Kings Bay og til Esso den 30.03.04 den innsendte miljørisikoanalysen og beredskapsplanen. Samtidig ble det varslet beredskapskrav overfor Esso for de tanker og installasjoner som bedriften eier i Ny-Ålesund. I brev av 01.07.04 informerte SFT Esso om at vi ikke ville gå videre med det varslede beredskapskravet.

SFT har gjort en fornyet vurdering av sikringen av og beredskapen ved tankanleggene i Ny-Ålesund. Vi har kommet til at Esso som eier av tankanlegg i Ny-Ålesund, skal ha slike krav innrettet mot akutt forurensning for sine anlegg. Dette er for øvrig også i tråd med den praksis DSB følger når det gjelder lagringstillatelser. SFT finner det samtidig naturlig at Kings Bay samarbeider med Esso i ivaretagelsen av både beredskapen og de forebyggende tiltak som er nødvendige for tankanleggene med tilknyttede aktiviteter og utstyr. SFT forutsetter at ansvar for det enkelte anlegg som kan medføre akutt forurensning, er klart avgrenset mellom de ulike virksomhetene.

Miljørisikoanalyse/beredskapsplan
Kings Bay sendte i 2004 på vegne av virksomhetene i Ny-Ålesund inn miljørisikoanalyse og beredskapsplan. SFT tok 15.11.04 miljørisikoanalysen til etterretning. Vi minner samtidig om at miljørisikoanalysen skal holdes oppdatert for å ivareta endringer i risikobildet eller ny kunnskap om miljøets sårbarhet.

SFT kommenterte virksomhetenes beredskapsplan i førstnevnte brev ovenfor. Vi kan ikke se å ha mottatt den oppdaterte beredskapsplanen som ivaretar SFTs kommentarer. En oppdatert beredskapsplan skal derfor innsendes innen 01.06.07. Vi minner samtidig om at beredskapen skal øves minst en gang pr år.

Krav til sikring av tanker
I vårt brev 05.12.06 ble det varslet pålegg om sikring av tanker med miljøfarlige kjemikalier, herunder petroleumsprodukter. Varselet om sikring av tankene var begrunnet ut fra et ønske om å beskytte det sårbare naturmiljøet på Svalbard, og at beredskapen av forskjellige grunner vil ha begrenset effekt hvis et uhell skulle inntreffe. Vi vil her spesielt trekke frem mørke og kulde store deler av året, snø, islagte fjorder, store avstander og til dels få personer til å bemanne en beredskap. En del av tankene er også slik plassert at det kan ta tid å oppdage et utslipp.

SFT har derfor konkludert med at det er nødvendig at tanker som inneholder miljøfarlige kjemikalier, herunder petroleumsprodukter, skal sikres med et oppsamlingsarrangement mot utslipp til miljøet. Dette sikringsarrangementet skal som et minimum ivareta/samle opp akutte utslipp som følge av svikt i teknisk utstyr (tank med tilhørende utstyr), ytre mekanisk påvirkning som påkjørsel og lignende, frost, uautorisert adgang og menneskelig svikt. Oppsamlingsarrangementet skal kunne romme hele tankens volum. Hvis flere tanker omfattes av samme oppsamlingsarrangement, skal volumet av dette minst tilsvare den største tanken.

Oppsamlingsarrangement kan i særlige tilfeller delvis eller helt erstattes av andre løsninger som gir tilsvarende sikkerhet mot akutt forurensning. Da må virksomheten beskrive den alternative løsning og vise at miljørisiko tilsvarer løsning med oppsamlingsarrangement og at det alternative arrangementet er bedre egnet av praktiske, operative, økonomiske eller andre årsaker. Vi viser til at nærmere detaljer om ulike sikringsløsninger ble diskutert i ovennevnte møte. I helt spesielle tilfeller kan det gis unntak fra kravet om sikringsbasseng og da som en separat vurdering fra sak til sak.

I ovennevnte møte ble det varslet at frist for å etterkomme pålegget ville settes til inneværende år. SFT ba om at eventuelle kommentarer til denne fristen ble sendt oss innen utløpet av uke 7. SFT har ikke mottatt innspill om denne fristen fra bedriften.

Vedtak
Bedriften pålegges å sikre tanker på 10 m^3 eller mer og som inneholder miljøfarlige kjemikalier, herunder petroleumsprodukter, mot utslipp til miljøet innen 31.12.07. Dette pålegg er gitt med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 65 annet ledd.

Klageadgang
Vedtak om sikring av tankene kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør

begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuell klage skal sendes til SFT.

Med hilsen

Harald Sørby (e.f.)
seksjonssjef

Lars Drolshammer
senioringeniør

Kopi til: Sysselmannen på Svalbard, Postboks 633, 9171 Longyearbyen
Esso Norge AS, Postboks 2001 Postterminalen, 3103 Tønsberg