

Svea Tankanlegg AS
Postboks 534
9171 Longyearbyen

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Dato: 01.03.2007
Vår ref.: 2003/857 404.6
Deres ref.:
Saksbehandler: Lars Drolshammer, telefon: 33034822

Krav om sikring og beredskap mot akutt forurensning ved Svea tankanlegg

Vi viser til vårt brev av 30.03.04 og Deres brev 10.06.04, 27.08.04, 16.09.04 - miljørisikoanalyse og 30.09.04 – beredskapsplan og miljørisikoanalyse. Videre viser vi til vårt brev med varsel om krav til sikring av tankanlegget 05.12.06 samt møte i Sysselmannens lokaler 08.02.07.

Miljørisikoanalyse/beredskapsplan

I vårt førstnevnte brev påpekte SFT mangler ved Svea Tankanleggs miljørisikoanalyse og beredskapsplan. SFT har mottatt den justerte miljørisikoanalysen datert 16.09.04.

SFT tar den del av den innsendte miljørisikoanalysen som omfatter selve tankanlegget og risikoen for akutt forurensning fra dette til etterretning. Vi minner samtidig om at miljørisikoanalysene skal holdes oppdatert for å ivareta endringer i risikobildet eller ny kunnskap om miljøets sårbarhet.

Tankanlegget er delvis sikret av en jordvoll, men det er ikke fremlagt dokumentasjon på hvor store utslipp denne kan fange opp eller hvor tett denne er. For å ivareta de aktuelle scenarier for akutt forurensning som de to miljørisikoanalysene påpeker, må virksomheten etablere tilstrekkelige sikringstiltak for alle tankene på bedriftens område, se krav om sikring nedenfor.

Beredskapsplanen omfatter kun oljeutslipp på/ved sjø. Miljørisikoanalysen påpeker imidlertid at både tankanlegget og rørledningen kan medføre utslipp, i første rekke på land. Også for rørledningen og kaia må det derfor etableres relevante sikringstiltak, eventuelt en dekkende beredskap mot akutt forurensning eller en kombinasjon av disse

tiltakene. Oppdatert beredskapsplan der slik landbasert beredskap er inntatt, skal ferdigstilles innen 01.08.07. Tiltakene skal være operative i løpet av inneværende år.

Krav til sikring av tankanlegget

I vårt brev 05.12.06 ble det varslet pålegg om sikring av tanker med miljøfarlige kjemikalier, herunder petroleumsprodukter. Varselet om sikring av tankanleggene var begrunnet ut fra ønske om å beskytte det sårbare naturmiljøet på Svalbard og at beredskapen av forskjellige grunner vil ha begrenset effekt hvis et uhell skulle inntreffe. Vi vil her spesielt trekke frem mørke og kulde store deler av året, snø, islagte fjorder, store avstander og til dels få personer til å bemanne en beredskap. En del av tankene er også slik plassert at det kan ta tid å oppdage et utslipp.

SFT har derfor konkludert med at det er nødvendig at tanker som inneholder miljøfarlige kjemikalier, herunder petroleumsprodukter, skal sikres mot utslipp til miljøet. Sikringsarrangementet skal som et minimum ivareta/samle opp akutte utslipp som følge av svikt i teknisk utstyr (tank med tilhørende utstyr), ytre mekanisk påvirkning som påkjørsel og lignende, frost, uautorisert adgang og menneskelig svikt. Hensikten med et slikt oppsamlingsarrangement er å begrense miljøkonsekvensene ved et eventuelt utslipp. Oppsamlingsarrangementet skal kunne romme hele tankens volum. Hvis flere tanker omfattes av samme oppsamlingsarrangement, skal volumet av dette minst tilsvare den største tanken.

Oppsamlingsarrangement kan i særlige tilfeller delvis eller helt erstattes av andre løsninger som gir tilsvarende sikkerhet mot akutt forurensning. Da må virksomheten beskrive den alternative løsning og vise at miljørisiko tilsvarende løsning med oppsamlingsarrangement og at det alternative arrangementet er bedre egnet av praktiske, operative, økonomiske eller andre årsaker. Nærmere detaljer om ulike sikringsløsninger ble diskutert i ovennevnte møte. I helt spesielle tilfeller kan det gis unntak fra kravet om sikringsbasseng og da som en separat vurdering fra sak til sak.

I ovennevnte møte ble det varslet at frist for å etterkomme pålegget ville settes til inneværende år. SFT ba om at eventuelle kommentarer til denne fristen ble sendt oss innen utløpet av uke 7. SFT har ikke mottatt innspill om denne fristen fra bedriften.

Vedtak

Bedriften pålegges å sikre tanker på 10 m³ eller mer og som inneholder miljøfarlige kjemikalier, herunder petroleumsprodukter, mot utslipp til miljøet innen 31.12.07. Dette pålegg er gitt med hjemmel i Svalbardsmiljøloven § 65 annet ledd.

Klageadgang

Vedtak om sikring av tankene kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør

begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuell klage skal sendes til SFT.

Med hilsen

Harald Sørby (e.f.)
seksjonssjef

Lars Drolshammer
senioringeniør

Kopi til: Sysselmannen på Svalbard, Postboks 633, 9171 Longyearbyen