



Rutiner for risikofylte arbeidsoppgaver ved Universitetet i Tromsø

**Arbeidsrutine for
FOREBYGGENDE ARBEID MOT LEGIONELLA**

Side 1 av 3

Godkjent av:

Dato XX.XX.06

Erstatter: Ingen



**Arbeidsrutine for
FOREBYGGENDE ARBEID MOT LEGIONELLA**

LOVERKET/FORSKRIFT:

Alle innretninger ved Universitetet i Tromsø som direkte eller indirekte kan spre legionella skal etterses regelmessig i samsvar med forskrift:

[Legionella via aerosol - Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol.](#)

TEKNISK AVDELING HAR ANSVAR FOR RENHOLD AV:

Alle dusjer, øyenskyllere, befuktningsanlegg og innendørs fontener/basseng berøres av instruksen, driftsjefen gir beskjed til driftsledere dersom andre innretninger i aktuelle bygg berøres av instruksen.

RUTINER FOR RENHOLD:

Drift av nevnte innretninger, skal etterses regelmessig og det skal fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot overføring av Legionella og følger gjeldende krav i lov/forskrift. Drift og vedlikehold skal foretas etter anerkjente metoder. Rutinene skal justeres i tråd med en løpende risikovurdering. Alle nevnte innretninger skal rengjøres og desinfiseres etter nærmere [retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet.](#)

DEN ENKELTE AVDELING/SEKSJON HAR ANSVAR FOR AT:

*Det ikke brukes lokale fuktningsanlegg på kontor eller labber.
Alle vannbad holdes rene og enten tilsettes antibakterielt middel eller pH senkes <3*



Rutiner for risikofylte arbeidsoppgaver ved Universitetet i Tromsø	
Arbeidsrutine for FOREBYGGENDE ARBEID MOT LEGIONELLA	
Side 2 av 3	
Godkjent av:	Dato XX.XX.06
Erstatter: Ingen	

1. FORMÅL OG OMFANG

Disse arbeidsrutinene skal redusere faren for ulykker og helseskader ved at alt arbeid utført ved Universitetet i Tromsø skjer på en sikker måte og i samsvar med lover og forskrifter.

2. ANSVAR OG MYNDIGHET

Driftsleder/tekniker (virksomhetsansvarlig) er ansvarlig for at rutiner i henhold til instruks opprettes for forebyggende arbeid mot legionella og for at intern-kontrollbok med instruks føres og oppdateres kontinuerlig med kontrollskjemaer og prøveresultater.

Utførte kontroller og resultater fra prøver rapporteres til driftsjef. Oversikt over antall dusjhoder og øyendusjer leveres til driftssjef. Alle kontroller og prøver skal journalføres i intern-kontrollboken.

3. DEFINISJONER

Virksomhetsansvarlig:	Eier eller den som har ansvar for driften av innretningen
Befuktningsanlegg:	innretning beregnet for å holde overflater fuktige
Ansvarlig leder:	Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere
Arbeidstaker:	Alle som har et arbeidsforhold ved Universitetet i Tromsø (inkl. eksternt finansierte), samt gjesteforskere og studenter som i prosjekt er knyttet til forskningslaboratorium

4. UTFYLLENDE INFORMASJON

Litt om bakgrunnen for rutinene: Innretninger som gir betingelser for oppvekst av Legionella, og som sprer aerosol til omgivelsene, innebærer risiko for legionellasmitte i et omfang som truer folkehelsen. Smitte skjer ved innånding av aerosoler som er infisert av Legionella.

Rutiner for kontroll og rengjøring av innretninger ved UiTø:

Befuktningsanlegg og innendørs fontene/basseng.

Befuktningsanlegg og innendørs fontene/basseng skal kontrolleres og rengjøres 2 ganger årlig. 1 gang årlig leveres vannprøve til Toslab som utfør kimtallsanalyse. Resultatet journalføres i intern-kontrollbok. Virksomhetsansvarlig er ansvarlig for at prøvene tas og analyseres.

Dusjhoder.

Dusjhoder skal rengjøres årlig. Dusjhodene demonteres og legges i klorinvann i 5 minutt. Før dusjhoder monteres skal kaldtvanns- og varmtvannskretsen gjennomspyles inntil det kommer friskt vann gjennom rørene.

Øyenskyller.

Øyenskyllere gjennomspyles 2 ganger årlig.

Alle kontroller og prøver skal journalføres i intern-kontrollboken.

5. LENKER

Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol.

[Lovdata](#) forskrifter > sentrale forskrifter, søkerord: legionella

Fakta om Legionella

[Arbeidstilsynet](#) søkerord: Legionella

Retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet om rengjøring og desinfisering av innretninger som kan overføre Legionella via aerosol m.v.

[Sosial- og helsedirektoratet](#) søkeord: Legionella