

STATENS
BYGNINGSTEKNISKE
ETAT

Til Landets kommuner

REF.

VÅR REF.
06/77 gpl

DATO
13.02.06

Snø og store tak - Måk snøen og vær før var!

Vi skriver nå til kommunene i landet, fordi vi er bekymret for at dårlige og umåkede tak kan utgjøre vesentlig fare for personer. Vi ber derfor kommunene om å varsle eiere om at tak har begrensninger i bæreevnen og at de derfor bør måkes når det er kommet mye snø på dem.

Det er særlig bygninger med store spenn, som vi er bekymret for - så som i haller og forretninger. Men lokalt kan det være mye og tung snø også for mindre tak. Det varsles nå at nedbøren, særlig i syd, kan bli våt i den kommende perioden. Den lette snøen som nå ligger, kan derved bli våt og tung og utfordre bæreevnen for noen tak. Da er det grunn til å være før var. Og når taket måkes må man passe på at det ikke blir store skjevbelastninger. For da kan vondt bli til verre. Mer informasjon om snø på tak, har vi samlet i en temaveileder:

Råd om snø på tak - Når må du måke og når må du løpe? HO-1/2001

Den finnes på internett


www.be.no, under valget «Byggeregler».

Det er lokale variasjoner når det gjelder snømengde. Vi ber derfor kommunene om å tilpasse varsling av eiere til de lokale behov. Varsling gjennom lokale media kan være velegnet. Det kan også være klokt å kontakte eiere eller bygningsforvaltere direkte.

Bakgrunnen for denne henvendelsen er at det omsider er kommet snø i landet, også her i sør og øst. Vi har allerede fått rapporter om to mindre haller som har falt ned med snø på taket. Heldigvis ble ingen skadet da takene ramlet ned. Det skyldtes rene tilfældigheter. Vi har også fått høre om haller som «står og buler» og som derfor er blitt stengt inntil de er måket rene for snø.

Normalt skal tak på norske bygninger, med god margin, tåle den snøen som er kommet. Trolig er det byggesjusk som har ført til at nevnte to haller har falt ned. Men, det er ikke endelig fastlagt hva som var årsakene. Begge var helt nye. Vi registrerer at henholdsvis Temahallen AB og Otec AS har vært delaktige da hallene ble satt opp. Vi følger rutinemessig opp aktuelle sentralt godkjente foretak når vi blir kjent med slike hendelser.

Med vennlig hilsen


Gustav Pillgram Larsen
Assisterende direktør
Statens bygningstekniske etat

Spørsmål i denne anledning kan rettes til Statens bygningstekniske etat

epost: be@be.no
telefon: 22 47 56 00